

**АКТ**  
**готовности образовательной организации Горноуральского городского округа**  
**к 2022 / 2023 учебному году**

Составлен «24» июня 2022 года

1. Полное наименование образовательной организации Горноуральского городского округа (в соответствии с уставом образовательной организации):

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №5.

2. Юридический адрес (в соответствии с уставом образовательной организации):

622911, Свердловская область, Пригородный район, село Николо-Павловское, ул. Новая,9

3. Фактический адрес:

622911, Свердловская область, Пригородный район, село Николо-Павловское, ул. Новая,9 ул. Новая,9, строение 1

(при наличии нескольких зданий (учебных и спальных корпусов) – перечислить)

4. Год постройки здания 1981, 2016 год

(при наличии нескольких зданий – перечислить)

5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон

Артюгин Денис Евгеньевич, тел. раб. 8 (3435) 915237

6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с Постановлением администрации Горноуральского городского округа от 01.04.2022 № 380 «Об утверждении плана мероприятий по подготовке муниципальных образовательных организаций Горноуральского городского округа к началу нового 2022/2023 учебного года» (полное наименование правового акта, дата, номер)

7. Комиссией в составе:

7.1. Председатель комиссии:

Ищенко Виктор Игоревич - заместитель главы администрации по социальной политике Горноуральского городского округа

7.2. Заместитель Председателя комиссии:

Лунев Андрей Вадимович - начальник управления образования администрации Горноуральского городского округа

7.3. Секретарь комиссии:

Пологова Светлана Ивановна - заместитель директора МКУ «Центр развития образования

7.4. Члены комиссии (указать ФИО, должность):

от администрации муниципального образования

Ременец Александр Анатольевич - глава Николо-Павловской территориальной администрации

Гололобов Александр Алексеевич, главный специалист по мобилизационной работе и секретному делопроизводству Горноуральского городского округа

от органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования

Мещерских Алексей Олегович - директор МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» от Государственного пожарного надзора

Аболмасов Александр Александрович

Смоляков Алексей Алексеевич  
от территориального отдела Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области

Митрофанов Виктор Константинович - начальник ОКЗО Нижнетагильского отдела вневедомственной охраны – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области»

майор полиции

от территориального отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области

Требужкина Аурелия Анатольевна  
Лавров Алексей

от территориального отдела Федеральной службы по надзору и защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области

от территориальной организации профсоюза работников народного образования (городских комитетов, районных комитетов)

**Сащенко Наталья Александровна** - председатель Горноуральской районной организации Профсоюза работников народного образования и науки Свердловской области

7.5. Приглашенные (по согласованию) (Ф.И.О., должность):

от территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

**Фалалеева Татьяна Феликсовна**, председатель ТКДН и ЗП Пригородного района

от коммунальных служб по направлениям: энергосбережение, теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение

7.6. От образовательной организации (Ф.И.О., должность):

от администрации образовательной организации

*Семилетков Павел Сергеевич*

от организации, предоставляющей услугу питания обучающихся

от организации, осуществляющей медицинское сопровождение обучающихся

от администрации хозяйственно-эксплуатационной службы

от родительской общественности

*Холетникова Татьяна Феликсовна*

7.7. От отдела полиции № \_\_\_\_\_ межмуниципального Управления МВД России «Нижнетагильское»

8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной организации:

**Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №5** к 2022 / 2023 учебному году  
*готова* (готова / не готова)

Председатель комиссии:	Ищенко В.И.	(Ф.И.О.) _____	(подпись)
Заместитель Председателя комиссии:	Лунев А.В.	(Ф.И.О.) _____	(подпись)
Секретарь комиссии:	Пологова С.И.	(Ф.И.О.) _____	(подпись)
Члены комиссии:	Мещерских А.О.	(Ф.И.О.) _____	(подпись)
	Митрофанов В.К.	(Ф.И.О.) _____	(подпись)
	Сащенко Н.А.	(Ф.И.О.) _____	(подпись)
	Фалалеева Т.Ф.	(Ф.И.О.) _____	(подпись)
	Гололобов А.А.	(Ф.И.О.) _____	(подпись)
	Ременец А.А.	(Ф.И.О.) _____	(подпись)
	<i>Бикова К.В. / А.А. Смалякин</i>	Аболмасов А.А.	(Ф.И.О.) _____
	<i>Холетникова М.</i>	(Ф.И.О.) _____	(подпись)
	<i>Семилетков П.С.</i>	(Ф.И.О.) _____	(подпись)
		(Ф.И.О.) _____	(подпись)

12.07.2022

Акт проверки подписан с «своими» инициалами  
электронное приложение к Акту проверки  
к новому учебному году 2022/2023.  
Ст. инспектор ОИД №10-ПР-ИД-ИИ-ИТО Бикова КВ

Особое мнение к акту готовности образовательной организации  
Свердловской области к 2022/2023 учебному году

К акту готовности образовательной организации Свердловской области 2022-2023 учебному году. Здание муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №5, по адресу: Свердловская область, Пригородный район, с. Николо-Павловское, ул. Новая, 9 строение 1:

Здание детского сада и начальной школы

1. Руководитель организации не организовал не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий при пожаре, с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, пп. «б» п.17 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479;

2. Не проведена проверка огнезадерживающих устройств, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, п.42 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479;

Старший инспектор ОНД ОНД и  
ПР г.Нижний Тагил и ГГО УНД и  
ПР ГУ МЧС России по  
Свердловской области  
капитан внутренней службы

  
Н.В. Быкова  
12.07.2022 год

Принято: 12.07.2022

и.о. директора МАОУ СОШ №5

  
Семенин П.С.