


наказан
вс. зг п!

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
**Управление Федеральной службы
по надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Свердловской области**
Территориальный отдел
в городе Нижний Тагил, Пригородном,
Верхнесалдинском районах, городе
Нижняя Салда, городе Кировград и
Невьянском районе
адрес: 622036, Свердловская обл., г.
Н.Тагил, ул. Октябрьской революции, д.
86
тел.(3435) 25-45-70
E-mail:mail_09@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565,
ИНН/КПП 6670083677/667001001

**ДИРЕКТОР
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5
АРТЮГИН ДЕНИС ЕВГЕНЬЕВИЧ**

622911, Свердловская обл., Пригородный район, с.
Николо-Павловское, **НОВАЯ УЛИЦА., 9**



Контрольное (надзорное) мероприятие № 66230041000108137768 от 18.10.2023 г.

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений и о проведении мероприятий по предотвращению
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
от 03.11.2023 № 66-09-12/16-11480-2023

При проведении внеплановой выездной проверки с 23.10.2023 по 03.11.2023
в отношении

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5**

название юридического лица, индивидуального предпринимателя
622911, Свердловская обл., Пригородный район, с. Николо-Павловское,
юридический адрес **НОВАЯ УЛИЦА., 9**
дата регистрации **25.11.2002**
ИНН/ОГРН **6648006187 / 1026602089458**

МАОУ СОШ №5 с. Николо-Павловское (622911, Свердловская обл., Пригородный район, с.
Николо-Павловское, Новая ул., 9, строение 1)
рассмотрении представленных документов: **Экспертное заключение №66-20-009/12/5189-2023
от 01.11.2023**

выявлены нарушения санитарно эпидемиологических требований.

С целью устранения выявленных нарушений на основании пп.1 п.2 ст.90 Федерального закона от
31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	содержание мероприятия	№ норма- тивного документа	пункт НД	срок
1.	Оборудовать в моечной столовой посуды локальные системы вытяжной вентиляции над моечными ваннами и над посудомоечной машиной.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	2.13.	01.09.2025

Информацию о выполнении предписания представить в
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области
в срок до 01.09.2025г.

В целях подтверждения выполнения требований, указанных в настоящем предписании,
необходимо представить следующую документированную информацию:

1. отчет о выполнении предписания

2.

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего
государственный надзор, влечет в соответствии с ч.1 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к
административной ответственности, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо,
штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица.

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение десяти
рабочих дней с момента получения контролируемым лицом (статья 40 Федерального закона «О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с
использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по
ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на
ДИРЕКТОРА МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5

должность, ФИО лица, на которое возлагается ответственность

главный специалист-эксперт
Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области в городе
Нижний Тагил, Пригородном,
Верхнесалдинском районах,
городе Нижняя Салда, городе
Кировград и Невьянском районе

Сиротина Ольга Владимировна

должность лица, уполномоченного осуществлять
госнадзор

подпись

ФИО

Предписание получил:

ДИРЕКТОР АРТЮГИН ДЕНИС ЕВГЕНЬЕВИЧ

03.11.2023

должность, ФИО

подпись

дата

Место выдачи предписания:

622036, Свердловская. обл., г. Н.Тагил, ул. Октябрьской революции, д. 86

либо адрес территориального отдела, либо адрес объекта либо иной адрес, где непосредственно происходит вручение предписания

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 498303153163862419047617439719797899236556763129

Владелец Артюгин Денис Евгеньевич

Действителен с 10.04.2023 по 09.04.2024